C1 - rekuperator AW0-0 moc elektryczna 2x147W prąd wentylatorów0,55A

C2 - rekuperator AWKO-1521 moc elektryczna 2x0,35kW prąd wentylatorów 2,27A nagrzewnica wodna 19,11kW woda 70/50 dP-5

C3 - centrala wentylacyjna PCKb-P-M moc elektryczna 2x0,75kW prąd wentylatorów 1,62A napięcie 400V

C4 - centrala nawiewna PCKb-P-D moc elektryczna 1x0,75kW prąd wentylatorów 1,62A napięcie 400V

P1 - wentylator wywiewny np. BF 120 firmy Systemair

P2 - wentylator wywiewny np. BF 150 firmy Systemair

Elementy 35-36 prowadzić pomiędzy kratownicami po stropie

Elementy 35-36 prowadzić pomiędzy kratownicami po stropie

Elementy 29-31 prowadzić pomiędzy kratownicami po stropie

P3 - Wentylator dachowy
DVS311EV ROOF FAN firmy Systemair
Vw=450m³/h
Qel=135W, 230V, 0,6A
masa = 16kg
+ Podstawa tłumiąca SSD311
+ Regulator sterowania RTRE
+ Rozłącznik serwisowy REV

PRZEJŚCIE KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH

Oznaczenia
1. Nakrętka (nwtrja)
2. Trójnik 160/160
3. Kratka wentylacyjna
4. Rura
5. Siatka osłonna
6. Okap
7. Obróbka blacharska
8. Izolacja z twardej wełny mineralnej
9.Obudowa z płyt Gk

AGRO-PROJEKTY S. C.	89-400 Sępólno Kraj. ul. Hallera 14 tel. /fax 052 388 15 37
Nazwa inwestycji:	**Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec**
Inwestor:	**Gmina i Miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 17 05-600 Grójec**
lokalizacja:	**Działka o nr ewid. 157 ul. Szkolna 1 m. Lesznowola**
Nazwa rysunku	**INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PRZYZIEMIA**
Rys. nr.	S12
Skala	1:100
Projektant instalacje sanitarne:	**mgr inż. Mirosława Pilarska upr. nr 472/68**
Data, podpis:	**30.09.2011**
Projektant sprawdzający instalacje sanitarne:	**inż. Eugeniusz Schulz** upr. Inst. nr 1544/58
Data, podpis:	**30.09.2011**