0.7 WC 11,29m² płytki ceram.
0.9 pom.przygot.mięsa 9,68m² płytki ceram.
0.10 obieralnia 10,05m² płytki ceram.
0.11 mag.warzyw 10,10m² płytki ceram.
0.13 WC p.p.kuchni 8,74m² płytki ceram.
0.5 sala zajęć 63,25m² panele podł.
0.4a Pom. porządk. 2,74m² płytki ceram.
0.12 p.p.kuchni 6,89m² wykł.elast.
0.6 skład leżaków 4,92m² panele podł.
0.16 m.prod.suchych 3,64m² płytki ceram.
0.16a brudownik 1,90m² płytki ceram.
0.8 korytarz 15,29m² płytki ceram.
0.4 WC dla niepeł. 5,88m² płytki ceram.
0.15 pom. na naczynia 4,56m² płytki ceramiczne
0.14 kuchnia 29,51m² płytki cer.
Projektowany hydrant Ø25 z wężem składanym L=25m w szafce podtynkowej
0.3 szatnia 5-latków 20,60m² wykł.elastyczna
0.17 zmywalnia 13,38m² płytki ceram.
0.18 stołówka 66,34m² wykł.elastyczna
0.19 pom na odpady 3,04m² płytki ceram.
0.2 szatnia 82,31m² wykł. elast.
0.1 korytarz 31,70m² wykł. elast.

Wedle projektu przebudowy przyłącza
zawór elektromagnetyczny bezprądowo zamykany DN40
zawór czerpalny
Istniejący zestaw wodomierzowy lokalizacja pozostaje bez zmian
Wpiąć w instalacje zimnej wody istniejącą

LEGENDA:
- Proj. instalacja hydrantowa rury stalowe
- Proj. przewód wody zimnej np. rury Uponor PE-RT/AL/PE-RT
- Proj. przewód wody ciepłej np. rury Uponor PE-RT/AL/PE-RT
- Proj. przewód cyrkulacyjny np. rury Uponor PE-RT/AL/PE-RT

0.10 Klatka schodowa 13,05m² gres
0.13 Sala zajęć 42,03m² wykł. PCV
0.12 Kuchnia 10,99m² wykł.PCV
0.9 Sala zajęć 32,35m² panele
0.8 Biuro 16,11m² wykł. PCV
0.11 Przedsionek 4,04m² wykł. PCV
0.7 Pom.gosp. 3,16m² płytki cer.
0.15 Sala gimnastyczna 135,30m² parkiet drewniany
0.6 WC 16,11m² pł.c.
0.1 Wiatrołap 4,70m² gres
0.16 Przebieralnia 7,50m² płytki ceram.
0.14 Korytarz 49,62m² płytki cer.
0.5 Przedsion. 1,56m² płytki cer.
0.17 Natryski 6,60m² pł.ceram.
0.18 Przebieralnia 7,50m² płytki ceram.
0.20 Szatnia 28,38m² płytki ceram.
0.4 Sala zajęć 41,25m² wykł. PCV
0.2 Korytarz + kl.schod. 96,15m² gres
0.3 Sala zajęć 41,62m² wykł. PCV
0.19 Kotłownia 12,99m² płytki cer.
0.21 Wiatrołap 4,68m² płytki cer.
Wpiąć w istn. instalacji

INSYLACJE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:
WODA CIEPŁA - Rura VS-R_50A/25 typu Flexalen 600 firmy Thermaflex
CYRKULACJA - Rura VS-R_40A/16 typu Flexalen 600 firmy Thermaflex
ZIMNA WODA - Rura PE SDR17 PN10 32x2mm

AGRO-PROJEKTY S. C.
89-400 Sępólno Kraj.
ul. Hallera 14
tel. /fax 052 388 15 37

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec

Inwestor:
Gmina i Miasto Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 17
05-600 Grójec

lokalizacja:
Działka o nr ewid. 157
ul. Szkolna 1
m. Lesznowola

Nazwa rysunku
INSTALACJA WODY RZUT PRZYZIEMIA

Rys. nr. S1
Skala 1:100

Projektant instalacje sanitarne: **mgr inż. Mirosława Pilarska upr. nr 472/68** Data, podpis: **30.09.2011**

Projektant sprawdzający instalacje sanitarne: **inż. Eugeniusz Schulz** upr. inst. nr 1544/58 Data, podpis: **30.09.2011**