



- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
 2. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
 3. Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
 4. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
 5. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą.
 6. W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie zachowaniem szczególnej ostrożności.
 7. Rzędy wstawów studi dostosować do rzędów terenu
 8. Całość robót budowlano – montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru – część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe".
 9. W miejscach montażu kształtek preizolowanych, zaworów, trójników itp. należy poszeżyć wykop w celu umożliwienia swobodnego montażu tych elementów.

archimedia	
Pracownia: ul.Wolstyńska 4, 60-361 Poznań T/F (061) 867 17 35, e-mail archimedia@archimedia.com.pl	
Numer umowy:	Brano: SANTARNA Stadium dokumentacji: PROJ. WYKONAWCZY
Investor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10
Projektant:	mgr inż. Artur Szop
Opis:	mgr inż. Sebastian Tomkowiak
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Tomkowiak
Wzrost istniejącego terenu:	143,67
Proj. spadek kanalu, odległość:	L=60,8 i=5,1 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał:	Ø200
Hektometr i odległości:	60,8