Nazwa i adres obiektu	PB+PW budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w związku z budową ulicy Słowackiego w Grójcu		TOM 1.S–PW
Nazwa rysunku	Profil podłużny kanału deszczowego przyjęcia wód z górnego odcinka rowu meliorac. w ul. Wiatracznej		Skala 1:500/100
Projektant specjalność nr uprawnień	mgr inż. Irena Korczak instalacyjno–inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych wg § 13 ust. 1 pkt 4 lit a i b, § 4 ust. 2 i § 7 GTVI–8386/67/77 GP–III–7342/171/91		Data 01.2013
Sprawdzający specjalność nr uprawnień	inż. Henryka Siudak instalacyjno–inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimat.–wentylac. wg § 13 ust. 1 pkt 4 lit a i b, § 4 ust. 2 i § 7 UAN–II–K–8386/RA/115/84		Nr rys. 10

ul. Wiatraczna
z przyjęcia wód z górnego
odcinka rowu meliorac. KM–40



ks250
tłoczny
do zaprojektowania

		D18		D39
P.p.=145.00 m n.p.m.		kąt 25°	kąt 5°	
Rzędna terenu projektowanego	150.02			
Rzędna terenu istniejącego	148.63			149.90
Rzędne dna kanału	148.09	148.40	148.48	148.70
Zagłębienie kanału projektowane	1.93	1.62		1.69
Zagłębienie kanału istniejące	0.54			
Długość odcinka		5.1	13.1	8.5
Spadek / Długość		i=0.5%		L=26.7m
Proj. średnica. materiał. długość		Dz 630 PEHD L=26.7m		
Hektometr i odległości		0		26.7