

PORAJ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**budowa oświetlenia ulicznego
ulica Zastacyjna
w Grójcu
woj. mazowieckie**

Informację, o której mowa wyżej sporządził: mgr inż. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informacji: Grójec ul. Słoneczna 2B

OPIS ROBÓT

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- a) montaż słupów stalowych S60 i S80 na fundamentach posadowionych w otworach kopanych wg wytyczenia geodezyjnego
- b) budowa linii kablowej YAKXS4x25 L=458mb w ul. Zastacyjnej, z początkiem zasilania od słupa 4/RK-10 do zasilania dwunastu stanowisk oświetleniowych (wg wytyczenia geodezyjnego)
- c) montaż opraw oświetleniowych SGS na posadowionych słupach

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- a) linia NN – obwód stacji „Zastacyjna”
- b) dwie linie SN (15kV FSO” i 15kV „Szpital) w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy
- c) uczęszczana ulica Zastacyjna

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- a) czynne linie SN przy ul. Zastacyjnej
- b) czynna linia NN przy ul. Zastacyjnej
- c) ruch uliczny o średnim natężeniu

4. Wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- a) prace w bezpośrednim pobliżu czynnej LSN „FSO” i LSN „Szpital”,
- a) prace w pobliżu czynnej LNN „Zastacyjna”, w szczególności nawiązanie kablowe do istniejącej konstrukcji 4/RK-10
- b) miejski ruch uliczny

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- a) przedstawienie kierującego robotami
- b) szczegółowe omówienie harmonogramu prac w terenie ze wskazaniem obiektów i urządzeń przy których będą prowadzone roboty ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem imiennie wykonawców danej czynności

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace wykonane powinny być przez firmę zatrudniającą pracowników posiadających wymagane uprawnienia i umiejętności oraz badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac.

Całość prac związanych z przebudową linii napowietrznych oraz budową linii kablowej z montażem słupów oświetleniowych wykonać w oparciu o Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych.

Wyłączenia spod napięcia urządzeń należących do wspólnej sieci dokona właściciel sieci tzn Rejon Energetyczny Kozienice przy czym zakres wyłączeń określi poleceniodawca.

Prace prowadzić zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych oraz instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami montażu dla poszczególnych elementów.