



BETON B20

1. Okucie krawędzi fundamentu z L50x50x5 mocować podczas betonowania za pomocą kotew stalowych z płaskownika 40x6mm .
2. Zabezpieczenie antykorozyjne kątowników stalowych – poprzez ocynkowanie ogniowe

Objekt: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kośmin	Treść rys. : Fundament pod agregat prądowłóczy		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis 	Data: 04.2011 Skala: 1:50
Projektował: mgr inż. A. Śpionek	34/89/WŁ		Nr rys 18