



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  
Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec  
ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grójec  
Tel.: 048 665 16 00  
Fax.: 048 665 16 80

URZĄD GMINY I MIASTA

Nasz znak: .....736/2009.....

Dnia .....2009-08-28.....

.....Piłsudskiego 47.....

.....05-600 Grójec.....

**Warunki przyłączenia do sieci nn**

W nawiązaniu do wniosku z dnia .....2009-08-27..... L.dz. 736/2009..... określamy warunki przyłączenia dla:  
.....przepompownia ścieków P-3.....

.....Grójec ul. Przedstacyjna.....działka nr .....3366.....  
na moc przyłączeniową .....9..... kW

1. Miejscem przyłączenia będzie .....słup nr 5 linii nn Grójec PKP.....

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do .....V..... grupy przyłączeniowej.

3. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą:  
.....zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.....

4. Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem należy wykonać przyłączem:  
.....YAKXs 4 x 35 mm o dł. 25 mb.....

5. W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci n.n.:

6. Układ pomiarowo-rozliczeniowy (*miejsce zainstalowania i inne wymagania*)

.....bezpośredni 3-fazowy I-strefowy  
.....w wolnostojącym złączu pomiarowym w granicy działki.....

7. Zabezpieczenia główne typu .....S 303 C..... o prądzie znamionowym .....20..... A.  
należy zainstalować w:  
.....złączu pomiarowym.....

Wymagany stopień skompresowania mocy biernej  $\text{tg } \varphi \leq$  .....0,4.....

8. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych  
przez urządzenia i instalacje wnioskodawcy:

9. Dostarczenie energii w warunkach odmiennych od standardowych wymaga:

10. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji .....Grójec-PKP "142".....pracuje w układzie T.....NC.....

11. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

12. Prace związane z wykonaniem przyłączenia będą realizowane przez PGE ZEORK Dystrybucja  
Sp. z o.o. na zasadach określonych w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do  
niniejszych warunków.

**Opracował:**

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  
Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec  
Oddział Urządzeń Sieciowych

Kierownik  
Sławomir Betcher

**Podpis:**

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  
Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec

Kierownik Techniczny  
Adam Ciesielski