


DROGA ASFALTOWA
STUDZ. CZYSZCZAKOWA NR: ST1

A-A



- DNO PREFABRYKOWANE C35/45
- BETON OCHRONNY-3cm
- IZOLACJA POZIOMA
- BETON WYRÓWNAWCZY C8/10-10cm
- PODSYPKA ZMIROWA-15cm
- W GRUNCIE SPOISTYM

B-B




TABELA ZMIENNYCH

Nr studni	Rt	R1	R2
ST1	145,49	143,89	143,11

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8
- MALONASIAKLIWY $n_w < 4\%$
- MROZOODPORNOŚĆ $F-50$
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA - ABIZOL R+2xP

PREFABRYKATY NA PRZYKŁAD FIRMY SIENKIEWICZ:

- DENNICA DN 1400 H=950, h=450
- KRĄG ŻELBETOWY DN1400 H=1000, H=500, H=250
- PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY $\phi 2240 \phi w 1740$ H=180
- PLYTA POKRYWOWA $\phi 2240 \times 600$ H=180
- PIERŚCIEN WYRÓWNUJĄCY: 600x150,

KSZTAŁTKI I URZĄDZENIA W STUDZIENKACH CZYSZCZAKOWYCH

- CZYSZCZAK REMIZYJNY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM DN100 SZT. 1
- ZASUWA NOŻOWA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN80 SZT. 2
- ZWĘŻKA Z K.O. D106x3,0/86x3,0 (DN100/80) SZT. 2
- WYMIJKA Z K.O. DN100+ŁUŻNY KOŁNIERZ SZT. 2
- WYMIJKA Z K.O. DN80+ŁUŻNY KOŁNIERZ SZT. 2
- TULEJA KOŁNIERZOWA Z PE D90+ŁUŻNY KOŁNIERZ SZT. 2

USŁUGI PROJEKTOWE "WOD-KAN"		
04-738 WARSZAWA, UL.BIELSZOWICKA 36; TEL./FAX:(0-22) 613-11-40		
STADIUM	PB-W	PRZEDSIĘWZIĘCIE
SKALA	1:25	KANAŁ SANITARNY Z PRZYLĄCZAMI I POMPOWNIŚCIKÓW Z PRZEWODAMI TŁOCZNYMI w m. MARIANÓW I GRÓLEC gm. GRÓLEC
DATA	12.2009 r.	
NR RYS.	16	NAZWA RYSUNKU STUDIENKA CZYSZCZAKOWA NA PRZEWODZIE TŁOCZNYM Z POMPOWNI P1 RZUT I PRZEKRÓJ
		SPRAWDZIŁ mgr inż. RÓŻA BABIK upr. nr St-26/85