

Grójec, dn. 23.02.2016 r

OR.271.1.2016.KAN

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

Budowa „Obiektu małej architektury – odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem”

PYTANIA

1. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje kształtu obiektu małej architektury będącego przedmiotem zamówienia względem koncepcji?

Informujemy, że nie dopuszczamy możliwości modyfikacji kształtu „Obiektu małej architektury – odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem”.

2. Czy możliwe jest wykonanie modelu 1 : 1 jabłka nie z gliny, a przy użyciu tworzyw sztucznych obrabianych przy użyciu narzędzi CNC przy wcześniejszych konsultacjach z Zamawiającym w zakresie kształtu obiektu poprzez prezentacje 3D ?

Dopuszczamy taką możliwość.

3. Czy opisane w pkt 1.1 ppkt. a) oświetlenie może składać się z odcinków prostych wykonanych z liniowych opraw najazdowych połączonych ze sobą lub odrębnych opraw punktowych? Zaproponowany w opisie sposób będzie niezwykle trudny do właściwego wykonania (krzywoliniowe krawędzie kanału, szyby i stelaża), a szyba od wewnątrz będzie często pokryta od wewnątrz skroploną wodą/lodem. Ponadto wytworzony kanał musiałby zostać wykonany jako szczelny i zostać podłączony do kanalizacji deszczowej co również podnosi koszty inwestycji.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie żadnych opraw najazdowych. Oczekujemy zamontowania oświetlenia LED w postaci liniowych opraw mocowanych do ścian fundamentu. Oświetlenie umieszone będzie w kanale przykrytym szkłem hartowanym. Całość ma być szczelna.

BURMISTRZ
Jacek Stojarski