

LEGENDA

	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY DO WYKORZYSTANIA
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY DO WYKORZYSTANIA
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z ZAPLECZA DO WYKORZYSTANIA
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z HALI BASENOWEJ DO WYKORZYSTANIA
	PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA
	KRATKA WENT.Z PRZEPUSTNICĄ PRZECIWBIEŻNĄ WYWIEWNA DO WYMIANY
	KRATKA WENT.Z PRZEPUSTNICĄ PRZECIWBIEŻNĄ NAWIEWNA DO WYMIANY
	ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY
	ZAWÓR WENTYLACYJNY WYWIEWNY
-2,84	RZĘDNA SPODU KANAŁU WZGLĘDEM POZIOMU 0,0 BUDYNKU
+x,xx	RZĘDNA OSI KANAŁU SPIRO WZGLĘDEM POZIOMU 0,0 BUDYNKU
	ISTNIEJĄCY WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

OZNACZENIA

	wyszczególnienie	zasilanie el. napięcie	zasilanie el. moc
5W	WENTYLATOR DACHOWY WYWIEWNY Z POMIESZCZENIA W.C. WYDAJNOŚĆ 100m3/h SPRĘŻ 100 Pa	1x230 V	43 W
N1	NAGRZEWNICA KANAŁOWA 700x400-2-2,5 przepływ V=3600 m3/h Q=9,6 kW		
N2	NAGRZEWNICA KANAŁOWA Ø200-2-2,5 przepływ V=220 m3/h Q=0,6 kW		

WENTYLACJA MECHANICZNA RZUT PARTERU

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec			Nr arch.:	15/14
Obiekt:	"Przebudowa basenu krytego w Grójcu"			Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Drogowców, działka nr 3476/3, obręb Grójec			Data:	IX.2015
Rysunek:	WENTYLACJA MECHANICZNA-RZUT PARTERU			Skala:	1:100
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	inż.Jolanta Grygier	Nr 45/85/OL	13.1.4.b		2S
Sprawdzający	mgr inż.Renata Krupińska	Nr 178/73	8.1 1i2		