

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Ul. Gazowa 11/13 26-600 Radom
Tel. 48 332 41 43, 48 332 41 26

Pan Krzysztof Bednarski
TRAKT Nadzory i Projektowanie
ul. Drogowców 2/17
05-600 Grójec

Wasz znak:

Radom, 30.01.2017

Nasz znak: PSG-W400/DT/ZMS/OSR/29/2017

Dot.: wydania warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej dla projektu przebudowy ul. Armii Krajowej w Grójcu.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.01.2017r Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją projektową remontu skrzyżowania ulic Armii Krajowej i ul. Jatkowej w Grójcu (zagospodarowania terenu) przekazuje następujące warunki techniczne:

Przy przebudowie w/w skrzyżowania należy zachować wymagania zawarte w **Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r (Dz.U. z 2013r. poz. 640)**.

Jednocześnie podajemy warunki dodatkowe, które należy spełnić:

1. Istniejącą w terenie armaturę gazową pozostawić widoczną.
2. Prace budowlane wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowej wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem przedstawiciela PSG Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Mogielnicy.
3. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie Kierownictwo Gazowni w miejscowości Mogielnica z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia nadzoru.

4. W przypadku konieczności przebudowy sieci gazowej należy wystąpić do PSG Oddział Gazowniczy w Warszawie Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Radomiu o dodatkowe szczegółowe warunki techniczne. W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających gazociąg np.: montaż lub podniesienie skrzynek sączków wężowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedłużenie rur ochronnych, obniżenie posadowienia gazociągu inwestor ma obowiązek zlecić do PSG sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Warszawie odpłatne wykonanie tych prac.

Warunki Techniczne są ważne do dnia: 30.01.2019r

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura i przesłana do zapłaty na Pana adres.

Załączniki:

1. Mapa z uaktualnioną siecią gazową (kolorem żółtym)

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Henryk Jastrzębski