

Grójec dnia 20.01.2016 r

L. dz. 143/2017.....

TRAKT Nadzory i Projektowanie
Bednarski Krzysztof
ul. Drogowców 2/17
05-600 Grójec
=====

dotyczy: wydania warunków technicznych

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2017r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. informuje, że w obrębie planowanych robót znajdują się następujące urządzenia:

1. Kanalizacja sanitarna fi 200 z rur wodociągowych PVC wraz ze studniami betonowymi przebiega w ulicy od wysokości ulicy Szpitalnej do ulicy Jatkowej.
2. Kanalizacja fi 300 z rur betonowych wraz ze studnią betonową przebiega od wysokości szkoły nr 3 do ronda.
3. Kanalizacja deszczowa fi 400mm PVC wraz ze studniami betonowymi i PVC oraz wpustami ulicznymi przebiega w ulicy od ulicy Jatkowej do świateł.
4. Kanał deszczowy z rur betonowych o średnicy fi 300 łączonych doczołowo wraz z wpustami ulicznymi przebiega od ronda do ulicy Jatkowej po prawej stronie przy krawężniku.
5. Wodociąg fi 100 żeliwo przechodzi pod ulica Armii Krajowej na wysokości byłej mleczarni.

Wskazane jest:

- zastosowanie pierścieni odciążających na studniach kanalizacyjnych
- wymiana istniejących sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur kamionkowych i betonowych z uwagi na długi czas ich eksploatacji oraz występujące nieszczelności na łączeniach
- remont uszkodzonych studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych w zakresie koniecznym
- wymiana istniejącego wodociągu przebiegającego pod drogą
- wyprowadzenie istniejących włazów studziennych i wpustów ulicznych do poziomu terenu utwardzonego

UWAGA: Zwracamy się z prośbą o poinformowanie ZWiK Grójec Sp. z o.o. o terminie wykonywania robót.

PROKURENT

Paweł Januszek