

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn: „Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu”.

Pytania dotyczące budowy ul. Akacjowej:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju kostkę z „plyt wskaźnikowych” należy uwzględnić podczas wyceny? Zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz załączoną SST są to płyty o wymiarach 40x40x5 cm, natomiast zgodnie z załączonym Szczegółem konstrukcyjnym są to płyty 35x35x5 cm.

Odpowiedź:

Przy wycenie należy uwzględnić „płyty wskaźnikowe” o wymiarach 40x40x5 cm. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania „plyt wskaźnikowych” o wymiarach o wymiarach 35x35x5 cm pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących właściwości fizycznych i mechanicznych określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Jednostką rozliczeniową jest m².

Pytanie 2:

Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny chodników, zjazdów oraz ciągów pieszo-jezdnych?

Ciąg pieszo-jezdny- kostka typu Behaton
Chodniki, zjazdy- kostka typu Holland

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie rysunków technicznych dotyczących lokalizacji i montażu oświetlenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunki techniczne dotyczące lokalizacji i montażu oświetlenia.

Pytanie 4:

W załączonym opisie technicznym dotyczącym oświetlenia wskazana jest nazwa producenta słupów. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownego wykreślenia.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Dla wykonania przedmiotu umowy decyzja na wycinkę drzew nie jest wymagana.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z informacją zawartą w SIWZ?

Nie.

Pytania dotyczące przebudowy ul. Brzozowej:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, który z dwóch zamieszczonych kosztorysów dotyczących przebudowy ul. Brzozowej należy uwzględnić.

Odpowiedź:

Obydwa.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie SST zgodnie, z którą należy wykonać poz. 29 kosztorysu tj. zbrojenie z kompozytu (szklana siatka o sztywnych węzłach na geowłókninie)

Odpowiedź:

Stosowna SST jest zamieszczona pn. „D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą”.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie jaką kostkę kamienną należy uwzględnić podczas wyceny? Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 36 jest to kostka kamienna 11/13 cm, natomiast w załączonej SST wymienione są dwa rodzaje kostki 9/11 oraz 15/17 cm.

Odpowiedź:

Do wyceny należy uwzględnić kostkę bazaltową o wymiarach 8x11 cm lub 9x11 cm (w zależności od producenta) koloru czarnego.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny chodników i zjazdów?.

Odpowiedź:

Typu bulwar.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z informacją zawartą w SIWZ?

Nie.