Szczegół konstrukcyjny "H"



Szczegół konstrukcyjny "I"



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,065).
4. Opornik betonowy o wym. 12x25 cm
5. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,0575).
6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3
   Warstwa ścieralna grubości 5 cm ze skropieniem emulsją asfaltową.
7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3
   Warstwa wiążąca grubości 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltowa.
8. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3
   ze skropieniem emulsją asfaltowa
9. Podbudowa z gruntu stab. cementem w węźle betoniarskim
   o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w węźle betoniarskim
    o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 15 cm.
11. Podbudowa z gruntu stab. cementem w węźle betoniarskim
    o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 10 cm.
12. Podbudowa z betonu C12/15 z węzła betoniarskiego. Grubość warstwy 20 cm.
13. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
    Grubość warstwy średnio 8 cm.
14. Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Grubość warstwy 12 cm.
15. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
16. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 15 cm.
17. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm
18. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,0165).
19. Nawierzchnia z kostki brukowej zjazdów, parkingów i progów (kolor czerwony) gr. 8 cm
20. Nawierzchnia z kostki brukowej chodników (kolor żółty) gr. 8 cm
21. Nawierzchnia z kostki brukowej ulicy (kolor szary) gr. 8 cm
22. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
23. Zbrojenie kompozytem (siatka z włókna szklanego na geowłókninie)
24. Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki
25. Istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
26. Istniejące krawężniki
27. Warstwa z bitumiczna do frezowania

Szczegół konstrukcyjny "L"



Szczegół konstrukcyjny "J"



WYKONAWCA PROJEKTU TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GRÓJEC UL.DROGOWCÓW 2/17		ZAMAWIAJĄCY GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSIEDLA "CENTRUM" W GRÓJCU				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA				
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI	MAZ/0143/POOD/12		04-2017	DW.05.03
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI	GP-III-7342/76/92		Skala: 1:10	