



Wykonawca budowy przyłącza ciepłowniczego, na odcinku przebudowywanej ul. Kościelnej, od budynku Nr 5 do Budynku Nr 10 wykona zasypanie wykopu do wysokości 30cm nad wierzchem rury ciepłowniczej.

Kolejne warstwy konstrukcyjne w okolicy wykopu wykona Wykonawca przebudowy ulicy Kościelnej.

dz. nr ewidencyjny:  
1316; 3409/2; 3316; 1370; 1369; 1368; 1367  
obręb: 0001 GRÓJEC

CELSIUM Spółka z o.o.		
Obiekt:	Przytłoczne ciepłownicze	Nr rys.
Adres:	Grójec, rejon ulic: Mszczonowska/Kościelna, działki wg wykazu	6a
Temat:	Projekt budowlany przytłacza ciepłowniczego	Data
Rysunek:	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE	02.2019
Skala —	Projektował:	mgr inż. Urszula Sałek, upr. SWK/0209/POOS/13
	Opracował:	mgr inż. Jakub Stradowski